

体育场馆建设咨询和设计服务

四川体育场馆协会 祝铭鸿

一、体育场馆建设失误案例分析

1、体育场案例

XXXX体育中心，2019年世警会场地。

主体育场跑道采用橡胶卷材，

热身跑道采用现浇PU跑道。

明年的世界大运会专业场地要求，**比赛场地和热身场地跑道必**

须是相同材质。

一、体育场馆建设失误案例分析

2、综合体育馆案例

XXXX中学综合体育馆

一楼游泳池；

二楼篮球馆，并安装了运动木地板；

没设计排风设备。

一、体育场馆建设失误案例分析

3、游泳馆案例

XXXX市游泳馆，配置了200多万的游泳电动计时系统，但**无热身池**，导致该馆无法承接省级及以上的专业游泳比赛。

XXXX县在建体育中心，游泳馆设计了近1500座，但**无热身池**，无法承接省级及以上的专业游泳比赛。

二、建设咨询和设计服务内容

1、体育场馆建设咨询服务

- 1.1 包括：规划、策划、项建、可研及评估；
- 1.2 体育设施建设全程顾问咨询、工程管理咨询；
- 1.3 体育场馆设备建设咨询服务；
- 1.4 体育产业规划咨询服务。

二、建设咨询和设计服务内容

2、体育场馆建设设计服务

- 2.1 体育建筑设计服务；
- 2.2 体育场馆体育工艺设计；
- 2.3 体育设施设计规范编制。

三、技术支持和服务机构

1、中国建筑西南设计研究院有限公司-体育建筑设计研究中心；

2、国家体育总局华体集团有限公司-北京华体创研工程设计咨询有限公司；

3、四川省体育场馆协会体育工艺研发中心（体育工艺专家+体育

工艺个人会员）。



谢谢聆听